LABORATORIO AMENABAR

ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BROMATOLOGICOS DE AGUA

Director Tecnico : Dra. Luisa Racimora . M.P. Nº 3565 C.P.Q. Pcia.Bs.As.

Amenabar N° 1925 - Hurlingham - Pcia. Buenos Aires **T.E.L: (011) 4452- 0695**

Email lab-amenabar@hotmail.com **CEL. :(15) 5146 - 7407**

Buenos Aires 18 de agosto de 2026

RAZON SOCIAL: AGUA TIGRE

DOMICILIO: DONATO ALVAREZ N° 206 - GENERAL PACHECO

ANALISIS FISICO QUIMICO

Protocolo: 28093

Muestra extraìda: BOTELLON POLICARBONATO x 20 Lts.

Fecha de recepcion: 03 de agosto de 2026

DETERMINACION	UNIDAD	MUESTRA	VALORES*	METODO
p H	u. pH	7,1	6.0 - 9,0	**450 - H**
Ozono	mg/l	0,1		
Sólidos Disueltos Totales	mg/l	130	max. 1500	**2540 - B**
Alcalinidad total (como CO_3 Ca)	mg/l	48		**2320 - TITUL**
Cloruros (como Cl-)	mg/l	45	max. 350	**4500 - Cl**
Dureza (como CO_3 Ca)	mg/l	58	max. 400	**2340**
Nitratos (como NO_3^-)	mg/l	2,3	max. 45	**4500 - NO_3^-**
Nitritos (como NO_2^-)	mg/l	0,02	max. 0,1	**4500 -NO_2^-**
Sulfato(como $SO_4^=$)	mg/l	7	max. 500	**4500 -$SO_4^=$**
Amonio (como NH^{4+})	mg/l	< 0,01	max. 0,20	**4500 - NH_3**
Calcio (como Ca^{2+})	mg/l	12		**3500 - CaE**
Magnesio (como Mg^{2+})	mg/l	46		**3500 - MgE**
Arsenico (como As)	mg/l	NSD	max. . 0,01	**3500 As**
Sodio (como Na^+)	mg/l	NSD		**3500 NaD**
Potasio (como K^+)	mg/l	NSD		**3500 KD**

*Valores exigidos para agua potable según art. 983 del C.A.A.

Dra. LUISA RACIMORA
Director Tècnico
M.P. Nº 3565 C.P.Q. Pcia. Bs.As.

Tco.Qco. JUAN C. ACUÑA
Tècnico Analista
M.P. Nº 4011 C.P.Q. Pcia. Bs.As.

LABORATORIO AMENABAR

ANALISIS FISICO - QUIMICO Y BROMATOLOGICOS DE AGUA

Director Tecnico : Dra. Luisa Racimora . M.P. Nº 3565 C.P.Q. Pcia.Bs.As.

Amenabar N° 1925 - Hurlingham - Pcia. Buenos Aires **T.E.L: (011) 4452- 0695**

Email lab-amenabar@hotmail.com **CEL. :(15) 5146 - 7407**

Buenos Aires 18 de agosto de 2026

RAZON SOCIAL: AGUA TIGRE

DOMICILIO: DONATO ALVAREZ N° 206 - GENERAL PACHECO

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA

Protocolo N°: 28093

Muestra extraìda Nº 1: SALIDA BAJADA TANQUE ELEVADO

Nº 2: SALIDA BOCA LLENADO

Nº 3: BOTELLON POLICARBONATO x 20 Lts.

Fecha de extraccion: 03/ 08 / 26

Fecha de inoculacion: 03 / 08 /26

		RESULTADOS				METODO
DETERMINACION	**UNIDADES**	**1**	**2**	**3**	**VALOR MAX***	
Bacterias Mesofilas en agar (APC-24 hs a 37ºc)	Ufc/ml	28	4	7	500 Ufc/ml	**SM 9215B**
Bacterias Coliformes (NMP 48hs a 37ºc)	En 100ml	0	0	0	< 3	**SM 9221B**
Escherichia Coli	En 100ml	Ausente	Ausente	Ausente	Ausencia	**SM 6221F**
Pseudomonas Aeruginosa	En 100ml	Ausente	Ausente	Ausente	Ausencia	**SM 9213F**

* Maximos permitidos para agua potable según C.A.A. En su Art. 983

OBSERVACIONES: Agua bacteriologicamente apta para su consumo.

Dra. LUISA RACIMORA
Director Tècnico
M.P. Nº 3565 C.P.Q. Pcia. Bs.As.

Tco.Qco. JUAN C. ACUÑA
Tècnico Analista
M.P. Nº 4011 C.P.Q. Pcia. Bs.As.